



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный адрес: mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
электронный адрес: ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам

238530, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Железнодорожная, д. 38 «а», телефон/факс: 8(40150) 3-19-44
электронный адрес: zel-ond@mail.ru

Предписание № 31/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта» (далее - ГБУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»):

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору от 14.04.2021 № 31

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 23 апреля по 24 мая 2021 года Демидовым Вячеславом Алексеевичем, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам - главным государственным инспектором Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору проведена плановая выездная проверка объекта защиты - зданий и территории ГБУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта» по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Фрунзе, 6.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором ГБУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта» Полищук Ириной Алексеевной, начальником хозяйственного отдела ГБУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта» - ответственным лицом за пожарную безопасность ГБУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта» Ковалёвым Антоном Николаевичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
-------	---	---	--------------------------------------	--

		документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	пожарной безопасности	только при выполнении)
1.	Помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта необходимо выделить противопожарными преградами с учётом категории по взрывопожарной и пожарной опасности	п.п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288) ст.ст. 59, 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.04.2022 г.	
2.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.04.2022 г.	
3.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты; При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), правообладатель объекта защиты не проводит испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п.п. 14.24 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.04.2022 г.	
4.	При наличии устройств, обеспечивающих самозакрывание дверей, размещённых на путях эвакуации МГН, указанные устройства не обеспечивают беспрепятственность их движения и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.	п.п. 5.3.3, 9.3.8 СП 1.13130 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194) ст. ст. 53, 88, 89, 140 ч.14 ст.89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.04.2022 г.	

5.	В спальнях помещений для отделки пола применён линолеум, частично для отделки стен применены обои. Отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности КМ2.	Табл. № 28 ч. 7 ст.134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.04.2022 г.
6.	Пожарные шкафы, используемые для внутреннего противопожарного водопровода, выполнены из горючих материалов	ст.107 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»	01.04.2022 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам – главный государственный инспектор Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского Янтарного городских округов по пожарному надзору Демицкий Вячеслав Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«24» мая 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

Директор ГБУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»
Полищук Ирина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)


(подпись)

«24» мая 2021 года